

設備コメントに対しての担当部署からの回答

教務班からの回答

【受講者数と教室配置について】

毎回、授業アンケートで教室が狭いというご意見をいただいています。現在、教室定員の8割を目安に履修制限をかけています。今回、狭いとの指摘があった授業の中には、この8割を若干超えているクラスもありました。同じ時間割に、受講者数の多いクラスが集中してしまい、どうしても無理な配置となっていた時間もありました。大変ご迷惑おかけしました。この点については、今後、時間割配置や受講制限を行うことで、授業環境の適正化に努めていきます。また、授業開始後にも、受講者数によって教室が狭いと思われる場合は、担当教員を通じて、教務班にお知らせください。可能な限り対応をしていきます。ご協力をお願いします。

【教室機器・設備について】

教室機器については、担当の先生が教室や機器に慣れていない授業開始時期には、どうしても戸惑われることが多いようです。教務班でもその都度ご連絡をいただき、対応はしていますが、授業前に確認していただくことも含めて、積極的に対応していきたいと思えます。

【B棟演習室 机の配置について】

B棟演習室は、ゼミ等で机を移動させて使用することを想定し、秋学期から個別机に変更しました。このため、教室が狭くなったとの指摘がありました。各教室に予備机を2台設置していますので、これらを撤去することも含めて検討します。さらに古いモニターのある教室については、今年度、壁に設置する薄型モニターに更新しますので、壁際のスペースは少し余裕が出てくる予定です。

【A-301の黒板と音響について】

A-301教室について、反射や座席配置によって黒板の見えにくい座席があるとの指摘がありました。これについては、早速状況を確認し、対応を検討します。また、教室中央の座席については、音響の関係で左右同時に音が聞こえ、マイクの音が非常に聞きづらい状況になっています。プレイスメントテストなど、リスニングを含む場合は、中央の座席は使用しないようにしていますが、通常授業においても同様であれば、左右の座席に移動して座るようお願いします。

庶務班からの回答

【A講義棟のエアコンについて】

A講義棟のエアコンについてはオン・オフ及び温度調節が可能となっています。過度に設定温度を下げる、あるいは上げるなどすると、無駄にエネルギーを消費することとなりますので、省エネルギー及び地球環境保護の観点から、室温が夏季は28度、冬季は20度となるよう、各自で調節を行っていただき、適正に運用して下さい。なお、スイッチをオンにしてから90分で切れるように設定していますので、必要な場合は再度スイッチをオンして下さい。ただし、授業終了後は空調及び照明のスイッチを必ず切っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

【B講義棟のエアコンについて】

B講義棟のエアコンについては、平成26年度に改修工事を行っています。省エネルギー及び地球環境保護の観点から集中管理としていますが、暑すぎる、あるいは寒すぎる場合は教員を通して事務局総務グループ庶務班にご連絡いただければ対応いたします。なお、B講義棟2階のフリールームにおいて、エアコンや照明の切り忘れが多々見受けられます。使用后、あるいは一時的に他の場所に移動する場合は、空調及び照明のスイッチを必ず切っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

【机の落書き・よごれについて】

定期的に清掃を行っていますが、まずは皆さん方一人ひとりがきれいに使うよう心掛けて下さい。大学の設備はみなさんの財産ですので、机に落書きしないよう、あるいはその他の設備等についても丁寧に、大事に取り扱って下さい。また落書きをしている人などを見た場合は注意するようお願いいたします。

【体育館のエアコンについて】

サブアリーナにはエアコンを設置していますので、行事等が行われる場合は使用可能となっておりますが、メインアリーナを含め、運動する際のエアコン使用の必要性はないと考えています。

また、夏季においては各サークルの判断で活動実施の是非を検討し、あるいは適切な水分補給や適度な休憩をとるなどの熱中症対策を行って下さい。

【A-101教室出入口戸、いす・A-205教室暗幕について】

修繕の必要な箇所については、順次対応していきます。ほかにも修繕が必要な箇所がある場合は事務局総務グループ庶務班にご連絡いただければ可能な限り対応いたします。

【A-108教室のにおいについて】

現地を確認しましたが、特に異臭を感じることはありませんでした。今後異臭を感じましたら、窓を開けるなどにより換気を行って下さい。また、特に強い異臭を感じる等の場合は、教員を通して事務局総務グループ庶務班にご連絡下さい。

【教室の時計設置について】

教室への時計設置については、現在のところ予定していません。学生の皆さん各自で時間管理をお願いします。

経営企画班からの回答

【Wi-Fiが入りにくい(B-303教室)、Wi-Fiの使える教室にして欲しい(B-301教室)というご意見について】

平成28年度秋学期から、無線LANをより多くの場所で利用できるように、現在検討しています。

それまでは、申し訳ありませんが電波の届くところで無線LANをご利用ください。

※現在電波の届くところは次の場所とその周辺です。

- (1)本館I棟1階キャリアセンター前 (2)A講義棟2階A-201教室前
- (3)B講義棟2階フリースペース (4)図書館3階PC利用室

【課題がやりにくいので、Delphi2010を学内全てのパソコンに設置してくださいというご意見について】

現在、コンピュータ実習室のうちA-302教室・B-209教室でDelphi2010をご利用できますので、そこをご利用ください。

平成28年度秋学期からは、全てのコンピュータ実習室(A-302教室、A-303教室、B-209教室)でプログラミング演習の課題作成用ソフトを利用できるようになる予定です。

【パソコンの不具合を何とかして欲しいというご意見について】

コンピュータ実習室(A-302教室、A-303教室、B-209教室)のパソコンの不具合の場合は、常駐している管理補助員に不具合の内容を伝えて頂ければ、対応いたします。

【パソコンがフリーズするのが困るというご意見について (B-209教室)】

平成26年度秋学期は、コンピュータ実習室(A-302教室、A-303教室、B-209教室)のパソコンにおいて、Office文書の保存時にフリーズしてしまう障害が発生していましたが、現在は復旧しています。ご迷惑をおかけいたしました。